



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кавказского района
(г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, 72, e-mail: ogpr.kavkaz@mail.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 80/1/9
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
общеразвивающего вида № 19 хутора Лосево муниципального образования Кавказский район
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
Заведующему МБДОУ д/с о/в № 19 Асташкиной Наталье Сергеевне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Кавказского района по пожарному надзору №80 от 21.03.2017 года, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.05.2017 по 02.06.2017 года проведена плановая выездная проверка **инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы** (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, **Кавказского района капитаном внутренней службы Мельниковым Максимом Николаевичем** проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) **территории и помещений МБДОУ д/с о/в №19 х. Лосево МО Кавказский район** по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, х. Лосево, пер. Мирный, 5

совместно с **заведующим МБДОУ д/с о/в №19 х. Лосево Асташкиной Натальей Сергеевной** (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 (без учета требований п.462 ППР в РФ) (п.2 ППР в РФ)	В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. (п.2 ППР в РФ)	21.05.2018г.	✓
2.	Не обозначены знаками пожарной безопасности места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (огнетушители, ручные извещатели) (п.1.1, 1.2, 1.3 НПБ 160-97)	Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. Выбор вида, типоразмера, количества и мест расположения знаков, а также сигнальных цветов для конкретных условий должен осуществляться в соответствии с настоящими нормами, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, в порядке реализации мер пожарной безопасности по согласованию с Государственной противопожарной службой (ГПС) МВД России. (п.1.1 НПБ 160-97) Сигнальные цвета следует использовать для: внешнего оформления знаков пожарной безопасности; обозначения мест	21.05.2018г.	✓

		<p>го пуска установок пожарной автоматики, систем противодымной защиты, мест нахождения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п.; обозначения путей эвакуации, а также границ зон путей эвакуации, которые не допускается загромождать или использовать для складирования. (п.1.2 НПБ 160-97)</p> <p>Знаки пожарной безопасности следует размещать: на территориях предприятий (в зданиях, сооружениях и других объектах), в помещениях, а также на рабочих местах и участках производства работ (услуг); в зонах селитебной застройки; в интерьерах средств транспорта и т.п. (п.1.3 НПБ 160-97)</p>		
3.	На дверях лестничных клеток сняты приспособления для самозакрытия (пп. «г» п.36 ППР в РФ)	<p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их (пп. «г» п.36 ППР в РФ)</p>	21.05. 2018г.	✓
4.	На дверях помещений производственного и складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 ППР в РФ)	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п.20 ППР в РФ)</p>	21.05. 2018г.	✓
5.	Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности системы противопожарной защиты объекта: отсутствует соответствующий акт проверки (абз.1 п.61 ППР в РФ)	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных препаратах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (п.61 ППР в РФ)</p>	21.05. 2018г.	✓
6.	Помещение пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (п.14, п.9 табл.1, п.38 табл.3 НПБ 110-03)	<p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. (п.14 НПБ 110-03)</p> <p>Здания общественного и административно-бытового назначения независимо от этажности и площади - АУПС. (п.9 табл.1 НПБ 110-03)</p> <p>Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные независимо от площади – АУПС. (п.38 табл.3 НПБ 110-03)</p>	21.05. 2018г.	+
7.	В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста), где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления отсутствует (не вывешена) инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (системы) противопожарной защиты объекта (п.64 ППР в РФ)	<p>Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. (п.64 ППР в РФ)</p>	21.05. 2018г.	✓
8.	Для срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, используется местное включение (п.3.3, 3.4 НПБ 104-03; абз. 1 п. 3.3 СП 3.13130.2009)	<p>СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. (п.3.3 НПБ 104-03; абз. 1 п.3.3 СП 3.13130.2009)</p> <p>Допускается использовать в СОУЭ дистанционное и местное включение, если в соответствии с нормативными документами для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. (п.3.4 НПБ 104-03)</p>	21.05. 2018г.	+
9.	В месте установки приемно-контрольного при-	<p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следую-</p>	21.05. 2018г.	

	ния отсутствует аварийное освещение (п.13.14.12 СП 5.13130.2009; п.12.55 НПБ 88-24001*)	венного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23.05-95; при аварийном освещении – не менее 50 лк. (п.13.14.12 СП 5.13130.2009; п.12.55 НПБ 88-2001*)		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Кавказского района
Мельников М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«____» _____ 2017г.


Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

«____» _____ 2017г.





(должность, фамилия, инициалы)